

## 自動車車庫(機械式立体駐車場)の屋根における国土交通大臣認定仕様不適合に関するお知らせ

この度、弊社が供給した自動車車庫(機械式駐車場)の屋根(耐火構造)の仕様が、国土交通大臣認定に適合しない仕様となっている物件が144物件(※別紙参照)あることを、国土交通省へ報告いたしました。


現在、安全性確認のための試験を計画しており、対象物件のお客様に対しましては、ダイレクトメール、電話もしくは訪問等によって直接ご連絡の上、改めて対応を報告させていただきます。

今回、お客様をはじめ関係者の皆様にご迷惑とご心配をお掛けしますこと、深くお詫び申し上げます。

### 1.不適合内容

自動車車庫(機械式立体駐車場)の屋根において、以下の項目が不適合となっております。

- ①タイトフレーム(折板屋根と梁(母屋)をつなぐ部材)の厚さが認定では3.2mm以上に対して2.3mmを使用
- ②タイトフレームの固定方法が、認定では溶接固定であるがビスにより固定
- ③折板屋根の重ね部の締結が、認定では900mmピッチ以下のところ、それを超える間隔で設置



### 2.今後の対応

対象となるお客さまには、個別にご連絡させていただきます。

その上で、事態と今後の対応につきましてご説明させていただきます。

今後の対応につきまして、国土交通省、特定行政庁等のご指導の下、必要な是正処置を進めてまいります。

### 3.お問い合わせ窓口

お問い合わせにつきましては、弊社パーキング技術部へご連絡ください。

058-271-6673(9:00~17:00 土日、祝休日を除く)

以上

## 別紙添付資料

都道府県名	案件数	都道府県名	案件数
北海道	0	滋賀県	0
青森県	0	京都府	0
岩手県	1	大阪府	16
宮城県	5	兵庫県	1
秋田県	1	奈良県	0
山形県	1	和歌山県	0
福島県	1	鳥取県	0
茨城県	2	島根県	1
栃木県	2	岡山県	2
群馬県	1	広島県	5
埼玉県	0	山口県	0
千葉県	5	徳島県	0
東京都	18	香川県	1
神奈川県	5	愛媛県	1
新潟県	0	高知県	0
富山県	1	福岡県	12
石川県	2	佐賀県	1
福井県	0	長崎県	3
山梨県	1	熊本県	4
長野県	4	大分県	1
岐阜県	1	宮崎県	0
静岡県	2	鹿児島県	11
愛知県	28	沖縄県	3
三重県	1		
	計		144